



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

DZIAŁ LABORATORIUM
ul. T. Edisona 16, 44-102 Gliwice
tel. (32) 401 14 40
<http://www.pwik.gliwice.pl>,
e-mail: labwody@pwik.gliwice.pl



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0016/2022/5/1

Nazwa i adres Zleceniodawcy:	SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5;
Nr zlecenia:	0016/2022/5
Miejsce/punkt pobierania próbki (próbek):	SZPITAL_ODDZIAŁ-DĄBRÓWKA XVI - kuchnia
Rodzaj badanej próbki (próbek):	próbka wody do spożycia (informacja klienta)
Cel badania Zleceniodawcy:	Potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych / Poza obszarem regulowanym / RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Nr protokołu pobrania/przyjęcia:	0016/2022/5/1
Próbkobiorca:	Klient
Pobieranie próbki (próbek):	Nieakredytowane
Metoda pobierania:	-
Data pobierania:	25-05-2022 informacja Klienta
Data przyjęcia próbki (próbek):	25-05-2022
Ocena próbki (próbek) podczas przyjęcia do Laboratorium:	Prawidłowy
Data rozpoczęcia/zakończenia badania:	25-05-2022 - 30-05-2022
Data opracowania Raportu:	2022-05-30
Ilość stron:	2

Informacje dodatkowe:

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań akredytowanych AB 814.
Wyniki badań dotyczą próbki badanej.

Bez pisemnej zgody Laboratorium raportu z badań nie można kopiować inaczej jak tylko w całości.

Aktualny zakres akredytacji Laboratorium PWIK Sp z o. o. nr AB 814 jest dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronach internetowych www.pwik.gliwice.pl,
www.pca.gov.pl

UWAGI:

BRAK

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca
2. Laboratorium-LAB

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Erwin Janysek

Miejsce/Punkt pobierania próbki					SZPITAL_ODDZIAŁ-DĄBRÓWKA XVI - kuchnia
Numer identyfikacyjny próbki					0016/2022/5/1/1
Oznakowanie próbki przez Klienta					informacja klienta
Data rozpoczęcia - Data zakończenia					25-05-2022 - 30-05-2022
L.p.	Parametr/Metoda badań	Status badania ¹	Jednostka	Zakres metody	Wyniki badań/Niepewność ³
1	Sód PN-EN ISO 11885: 2009	A/Z	mg/l	10-200	165 ± 18

Objaśnienia:

- 1) Status badania:
 - A – metoda akredytowana
 - Z – metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (Decyzja nr NS/HK-4566-3/DI-177/21)
- 2) Wartość parametryczna:
 - NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie lub NDWW - Najwyższa Dopuszczalna Wartość Wskaźnika wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z dnia 7 grudnia 2017)
- 3) Liczba za podanym wynikiem po symbolu ± przedstawia wartość niepewności rozszerzonej „U” obliczonej dla współczynnika rozszerzenia k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%.
 Podana wartość nie uwzględnia niepewność związaną z pobieraniem próbki.

Uwagi: Metale - mineralizacja

matryca woda - mineralizacja kwasem HNO₃ 3ml/50 ml- dla ICP, ETAAS, FAAS (Cu, Zn) - utrwalenie HNO₃(1ml/100ml próbki) lub CVAAS i HGAAS dla FAAS (Na,K,Mg,Ca) - utrwalenie kwasem HCL(1ml/100ml próbki) - próbki mineralizowane nie sączone

Autoryzował/a w obszarze badań fizykochemicznych:
 inż Czyż Małgorzata
 Staszy specjalista ds. analiz fizykochemicznych

Zatwierdził/a:
 mgr inż Modrzejewska-Gawryś Aneta
 Kierownik Laboratorium
 (zatwierdzone certyfikatem kwalifikowanym)

KONIEC RAPORTU

DYREKTOR
 SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO



Erwin Janysek