



Toszek, 23.07.2020 r.

dotyczy: *postępowania nr 50/DEG/AM/2020 modernizacja pokrycia dachowego budynku przychodni, budynku SUW oraz łącznika między budynkami D i E SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.*

Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 23.07.2020 r.

Pytanie 1

Sugerujemy zastosowanie papy podkładowej o gr. 4,6 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni, papa wierzchniego krycia gr. 5,3 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zastosowanie papy podkładowej o gr. 4,6 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni, papa wierzchniego krycia gr. 5,3 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni.
Tym samym zmianie ulegną zapisy zapytania ofertowego.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
inż. Erwin Janysek

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

inż. Erwin Janysek