



Toszek, dn. 09.10.2020r.

L.dz. DS./4533/2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
nr sprawy 77/DEG/MM/2020**

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843)  
o wartości zamówienia poniżej 30 000 EURO.

2. Zamawiający:

**SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek**  
zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na:

3. Przedmiot zamówienia:

**Zakup opraw awaryjnych – oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi” zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w zakresie zawartym w załącznikach nr 1,2 i 3 do niniejszego zapytania.**

Postępowanie zostanie przeprowadzone z podziałem na 2 pakiety:

<b>Pakiet I</b>	Zakup opraw awaryjnych – oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi” zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w zakresie zawartym w załącznikach nr 1, 3 do niniejszego zapytania.
<b>Pakiet II</b>	Zakup opraw ewakuacyjnych – oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi” zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w zakresie zawartym w załącznikach nr 2, 3 do niniejszego zapytania.

4. Termin realizacji zamówienia:

do 12.11.2020r.

5. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

**cena brutto za realizację zamówienia - 100 %**

**Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:**

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

**cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:**

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę

C<sub>N</sub> - najniższa cena proponowana przez Wykonawców

C<sub>OB</sub> - cena badanej oferty

W<sub>C</sub> - wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

6. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- a) Uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
- b) Ulotka, folder lub inny szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciami
- c) Certyfikat CNBOP
- d) Deklaracja zgodności
- e) Atest higieniczny
- f) Karta katalogowa

Wymienione dokumenty należy złożyć wraz z propozycją ofertową.

7. Wymagania odbioru dokumentacji:

- a) Z odbioru urządzeń sporządzony zostanie protokół w formie pisemnej
- b) Przekazanie wymaganych certyfikatów oraz atestów

8. Zakres:

Dostawa lamp o wymaganych parametrach przedstawionych – zgodnie z załącznikami

9. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

- a) Przedmiot zamówienia należy wykonać z należyłą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
- c) Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest .....
- d) Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy
- e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
  - za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:
  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

Strona internetowa: [www.szpitaltoszek.pl](http://www.szpitaltoszek.pl), nr telefonu centrali: 32 233-41-12

e-mail: [info@szpitaltoszek.pl](mailto:info@szpitaltoszek.pl)



- f) Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
- g) Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenie przez Dyrektora Szpitala.
- h) Za wykonanie czynności zawartych w umowie odpowiedzialność ponosi Wykonawca

**Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego pocztą elektroniczną na adres:**

**[m.milewska@szpitaltoszek.pl](mailto:m.milewska@szpitaltoszek.pl)**

**w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2020r. do godz. 10.00**

**z dopiskiem „Propozycja ofertowa – nr postępowania 77/DEG/MM/2020”**

**Osoby do kontaktu:**

**mgr Wiesław Pomykalski – p.o. Kierownika Działu Technicznego**

**tel. (32) 233-41-12 wew. 240**

**mgr Marta Kapiciak-Milewska – Referent**

**tel. (32) 233-41-12 wew. 240**

**mgr inż. Anna Misztela – Z-ca Kierownika Warsztatów**

**tel. (32) 233-41-12 wew. 240**

**DYREKTOR**  
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO  
*Bożen Janyszek*

**Załączniki:**

1. Propozycja ofertowa w zakresie Pakietu I.
2. Propozycja ofertowa w zakresie Pakietu II.
3. Opis parametrów.

Strona internetowa: [www.szpitaltoszek.pl](http://www.szpitaltoszek.pl), nr telefonu centrali: 32 233-41-12  
e-mail: [info@szpitaltoszek.pl](mailto:info@szpitaltoszek.pl)

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego





**PROPOZYCJA OFERTOWA nr sprawy 77/DEG/MM/2020**  
**- w zakresie Pakietu I - Zakup opraw awaryjnych – oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu / fax .....

**1. Propozycja ofertowa.**

Lp.	Nazwa	Cena jedn. netto (zł)	Ilość	Wartość netto (zł) cena jedn. netto x ilość	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	<p><b>Zakup opraw awaryjnych – oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”</b></p> <p><u>Oprawa ewakuacyjna z optyka korytarzowa.</u></p> <p>Oprawa LED oświetlająca drogę ewakuacyjną, optyka korytarzowa.            Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy            Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora            Praca awaryjna (ciemna), mocowanie nastropowe            Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego            Kolor obudowy biały, napięcie zasilania 230V AC, auto test, klasa ochrony I, IP 44, IK 04, moc źródła światła 3W, czas autonomii 1h, współczynnik oddawania barw Ra 70, strumień świetlny 347 Lm, trwałość źródła światła &gt;50 000h, certyfikat CNBOP, Deklaracja zgodności, atest higieniczny, karta katalogowa</p>	szk.	48				

<p>Zakup opraw awaryjnych – oświetlenia drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”</p> <p>Oprawa ewakuacyjna z optyką do przestrzeni otwartych</p> <p>2. Oprawa LED oświetlająca drogę ewakuacyjną, optyka do przestrzeni otwartych. Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora Praca awaryjna (ciemna), mocowanie nastropowe Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego Kolor obudowy biały, napięcie zasilania 230V AC, auto test, klasa ochronności I, IP 44, IK 04, moc źródła światła 3W, czas autonomii 1h, współczynnik oddawania barw Ra 70, strumień świetlny 340 Lm, trwałość źródła światła &gt;50 000h, certyfikat CNBOP, Deklaracja zgodności, atest higieniczny, karta katalogowa</p>	szt.	16					
<p><b>RAZEM:</b></p>							

2. Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie ..... dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.

*Wymagane jest min. 14 dni, max. 30 dni!*

3. Gwarancja jakości: .....

4. Inne .....

..... dn.....

pieczętka i podpis Dostawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela (tj) Dostawcy



**PROPOZYCJA OFERTOWA nr sprawy 77/DEG/MM/2020**  
**- w zakresie Pakietu II - Zakup opraw ewakuacyjnych – oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu / fax .....

**1. Propozycja ofertowa.**

Lp.	Nazwa	Cena jedn. netto (zł)	Ilość	Wartość netto (zł) cena jedn. netto x ilość	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	<p>Zakup opraw ewakuacyjnych – oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz opraw awaryjnych – kierunkowych z piktogramami (dwukierunkowych) w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”</p> <p>Oprawa ewakuacyjna, kierunkowa</p> <p>Oprawa LED wskazująca kierunek ewakuacji. Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</p> <p>Praca awaryjno-sieciowa (jasna) Mocowanie ścienne z możliwością dostosowania do montażu naściennego i zwieszanego Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego Kolor obudowy biały, klosz opalizowany Napięcie zasilania 230V AC, auto test, klasa ochrony II, IP 44, moc źródła światła 1W, czas autonomii 1h, widoczność znaku 30m, trwałość źródła światła &gt;50 000h, certyfikat CNBOP, Deklaracja zgodności, atest higieniczny, karta katalogowa</p>	szt.	50				
<b>RAZEM:</b>							

2. Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie ..... dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.  
*Wymagane jest min. 14 dni, max. 30 dni!*

3. Gwarancja jakości: .....

4. Inne .....

..... dn.....

*pieczętka i podpis Dostawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela (tj) Dostawcy*

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 77/DEG/MM/2020

Lp.	Funkcja oprawy	Ilość	Specyfikacja
1	Oprawa ewakuacyjna, kierunkowa	50 szt.	<p>Oprawa LED wskazująca kierunek ewakuacji.                      Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy                      Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora                      Praca awaryjno-sieciowa (jasna)                      Mocowanie ścienne z możliwością dostosowania do montażu                      nastropowego i zwieszanego                      Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego                      Kolor obudowy biały, klosz opalizowany                      napięcie zasilania 230V AC, auto test, klasa ochronności II, IP 44,                      moc źródeł światła 1W, czas autonomii 1h, widoczność znaku                      30m, trwałość źródła światła &gt;50 000h, certyfikat CNBOP,                      Deklaracja zgodności, atest higieniczny, karta katalogowa</p>
2	Oprawa ewakuacyjna z optyką korytarzową	48 szt.	<p>Oprawa LED oświetlająca drogę ewakuacyjną, optyka korytarzowa.                      Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy                      Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora                      Praca awaryjna (ciemna), mocowanie nastropowe                      Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego                      Kolor obudowy biały, napięcie zasilania 230V AC, auto test, klasa                      ochronności I, IP 44, IK 04, moc źródeł światła 3W, czas                      autonomii 1h, współczynnik oddawania barw Ra 70, strumień                      świetlny 347 Lm, trwałość źródła światła &gt;50 000h, certyfikat                      CNBOP, Deklaracja zgodności, atest higieniczny, karta katalogowa</p>
3	Oprawa ewakuacyjna z optyką do przestrzeni otwartych	16 szt.	<p>Oprawa LED oświetlająca drogę ewakuacyjną, optyka do                      przestrzeni otwartych.                      Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy                      Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora                      Praca awaryjna (ciemna), mocowanie nastropowe                      Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego                      Kolor obudowy biały, napięcie zasilania 230V AC, auto test, klasa                      ochronności I, IP 44, IK 04, moc źródeł światła 3W, czas                      autonomii 1h, współczynnik oddawania barw Ra 70, strumień                      świetlny 340 Lm, trwałość źródła światła &gt;50 000h, certyfikat                      CNBOP, Deklaracja zgodności, atest higieniczny, karta katalogowa</p>