



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
nr sprawy 44/DEG/AS/2022**

Dostawa wraz z montażem elektronicznego systemu sygnalizującego niekontrolowane otwarcie drzwi i okien w budynku "S" SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2020 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych wynika konieczność doposażenia oddziałów sądowych o wzmocnionym zabezpieczeniu w elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien.

Zadaniem tych systemów jest rejestracja ww. zdarzeń i przekazanie obsłudze informacji umożliwiających szybki i łatwy sposób zlokalizowania otwarcia drzwi i okien.

Wykrywanie otwierania okien obejmuje nie tylko otwarcie okna, ale również np. zbitcie szyby. W tym wypadku potrzebne są dwa różne rodzaje specjalnych czujników lub jeden czujnik kurtynowy wykrywający obydwie zdarzenia. Nieodłącznym elementem takich systemów jest system zbierania, rejestracji zdarzeń oraz sygnalizacji zdarzenia obsłudze.

W przypadku drzwi system musi być uzupełniony również o możliwość otwarcia drzwi przez osoby uprawnione, np. za pomocą kodu, karty lub innej metody pozwalającej zidentyfikować daną osobę.

Do realizacji ww. założeń niezbędna jest instalacja centralnego systemu rejestracji i sygnalizacji naruszeń oraz instalacja czujników i czytników, okablowania obiektu oraz wdrożenie systemu i przeszkolenie obsługi z 12 miesięcznym nadzorem i pełną opieką serwisową.

Zasadnym jest budowa jednolitego systemu obejmującego wszystkie oddziały o danym charakterze w danym podmiocie.

Biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę, do realizacji tych założeń konieczne jest wdrożenie elektronicznego systemu obejmującego wykrywanie otwarcia drzwi i okien w następującej konfiguracji:

Budynek S:

- Parter (oddział V sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu):
 - 25 okien
 - 3 kontrolowane drzwi
- Piętro I (oddział VI sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu):
 - 25 okien
 - 4 kontrolowane drzwi
- Piętro II (oddział VII sądowy odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu):
 - 27 okien
 - 4 kontrolowane drzwi
- Piwnica (przejście z oddziałów na spaceriak):
 - 3 okien
 - 2 kontrolowane drzwi

Zasadnym jest rejestracja i zapamiętywanie wykrytych zdarzeń przez określony czas. Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy z Policją czy Prokuraturą minimalny wymagany okres zachowania informacji to ok. jeden miesiąc.