

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

TOSZEK, dnia 05.11.2016
SP 202 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
GLIWICIA 5
44-180 TOSZEK

Eksplloatujący

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 05.11.2016) przy urządzeniu technicznym o numerze fabrycznym 00031509 i numerze ewidencyjnym N 201530403 wstrzymuje się eksploatację ww. urządzenia technicznego.

Na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonych w dniu 05.11.2016 czynności dozoru technicznego przy przedmiotowym urządzeniu stwierdzono, co następuje:

1/ Wykryto realne zagrożenie (na moście) w przedniej części
klatki; w rejonie pływaka odłączającego

Powyższe stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska* poprzez możliwość:


- wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,*
- rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,*
- rozprężenia się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu,*

a w szczególności:

Art. 18 ust. 2 ustawy o dozorcze technicznym stanowi, że w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, organ wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia. W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, ponieważ dalsza eksploatacja urządzenia technicznego stwarza realne zagrożenie, o którym mowa powyżej i które zostało potwierdzone w trakcie czynności organu.

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

Z up. 




POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.

05.11.2016
data

potwierdzenie odbioru decyzji

REGON 14293114 NIP 14-108-66432

*skreślić, jeżeli nie ma zastosowania

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: <i>05.11.2016</i>
	Oddział w Gliwicach	
Eksploatujący: <i>273 6003</i> <i>SP 202 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY</i> <i>GLIWICACH 5</i> <i>44 - 180 TOSZEK</i>	Urządzenie: <i>WOCIOŁ WODNY</i> Wytwórca: <i>VISSMANN</i> Numer ewidencyjny: <i>000 NF07000403</i> Numer fabryczny: <i>0003109</i> Rok budowy: <i>1997</i> Pojemność / długość*): <i>2,56 m³</i> Moc / pow. ogrzew. / DN*): <i>44,89 m²</i> Numer technologiczny: <i>-</i>	
Miejsce wykonania badania: <i>GLIWICACH 5</i>		
<p>Wykonano badanie: Okresowe / Odbiorcze / Doraźne: kontrolne / eksploatacyjne / powypadkowe / powaryjne *). Czynności poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację z badaniem odbiorczym/bez badania odbiorczego*).</p> <p>Zakres badania: rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna / główna, próba ciśnieniowa / szczelności *).</p> <p>Wynik badania: pozytywny / negatywny*)</p> <p>Parametry urządzenia: Główny czynnik roboczy: <i>woda</i>, temperatura dopuszczalna: <i>95°C</i> Ciśnienie dopuszczalne: <i>-</i> / <i>-</i> / <i>-</i> / <i>-</i>, ilość przestrzeni roboczych: <i>1</i></p> <p>Uwagi, zalecenia, niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) stwierdzono pęknięcie ścianki sifonowej (na mostku) w przedniej części kotła, ujęto je przy pomocy wyłazła odbiorczego sifonowej</i> <i>2) nalezy naprawić bacia na podłazie utrudnionej przez uDT do wymontowania naprawy</i> <i>3) naprawę może wykonać zakład uprzedzony przez uDT</i> <i>4) po naprawie bacia nalezy zgłosić do badania et- dług. w ramach uwagi wewnętrznej oraz próby szczelności</i> <p>Terminy następnych badań : Rewizja zewnętrzna: <i>-</i> Rewizja wewnętrzna/główna *): <i>-</i> Próba ciśnieniowa/szczelności *): <i>-</i></p>		
Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu:  (imię, nazwisko) (podpis) Eksploatującego*) / Osoby upoważnionej (pisemnie/ustnie) przez Eksploatującego *).	Pieczęć i podpis inspektora: 	

*1) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwie

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

TOSZEK, dnia 05.11.2016
SP 022 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
KLINICZNA 5
44-180 TOSZEK

Ekspluatujący

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 05.11.2016) przy urządzeniu technicznym o numerze fabrycznym 410 7820-1 i numerze ewidencyjnym N21 07 000 446 wstrzymuje się eksploatację ww. urządzenia technicznego.

Na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonych w dniu 05.11.2016 czynności dozoru technicznego przy przedmiotowym urządzeniu stwierdzono, co następuje:

- 1) pofabryczna i przedniej części kotła - II przed c.g. i
.....
.....
.....
.....

Powyższe stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska* poprzez możliwość:

- wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,*
- rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,*
- rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu,*

a w szczególności:

Art. 18 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym stanowi, że w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, organ wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia. W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, ponieważ dalsza eksploatacja urządzenia technicznego stwarza realne zagrożenie, o którym mowa powyżej i które zostało potwierdzone w trakcie czynności organu.

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

z up. 

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.

05.11.2016
data

SP 022 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
44 180 Toszek, klin. 5
.....
potwierdzenie odbioru decyzji
Regon 142203114 NIP 142-203-114
tel. 22 63 11 11 11

*skreślić, jeżeli nie ma zastosowania

