



Toszek, 10.04.2015 r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr sprawy 25/GT/PU/DEG/AK/2015 na Wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowych w budynkach szpitalnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z wykonaniem szkicu istniejących instalacji gazowych zawierających: długości instalacji, z jakich materiałów jest wykonana, jaka jest armatura i złączki. Ponadto szkic powinien być podpisany przez osobę wykonującą kontrolę szczelności

Dnia 09.04.2015 r. Zamawiający otrzymał pismo z następującymi pytaniami:

1. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie próby szczelności instalacji gazowej czy też wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej? Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wytycznymi Nadzoru Budowlanego próbę szczelności należy wykonać na instalacjach nowo wykonanych lub remontowych co wiąże się z rozplombowaniem gazomierzy i odłączeniem odbiorników od sieci. Instalacje istniejące winny być poddawane okresowej kontroli szczelności.
2. Proszę o podanie ilości odbiorników gazowych dla poszczególnych obiektów wymienionych w załączniku cenowym.
3. Czy przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w celu oceny zakresu zadania?

Dnia 10.04.2015 r. Zamawiający otrzymał pismo z następującymi pytaniami:

4. Czy przegląd instalacji gazowej, gdyż próba szczelności instalacji gazowej wykonywana jest na zasadzie wyłączenia gazu z instalacji i napełnienie jej powietrzem i obserwowanie na manometrach czy jest spadek ciśnienia, natomiast przegląd szczelności instalacji gazowej polega na sprawdzaniu przyrządem czy w miejscach połączeń i urządzeniach nie uchodzi gaz.
5. Jednocześnie proszę o podanie ilości mieszkań w budynkach mieszkalnych oraz jakie urządzenia gazowe znajdują się w budynkach szpitalnych, gdyż jest to konieczne to przedstawienia wyceny.
6. Jeżeli jest możliwa wizja lokalna celem dokonania wyceny to proszę również o taką informację.

Odpowiedzi na ww. pytania:

Ad. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej oraz wykonania okresowych przeglądów instalacji polegających na wykonaniu kontroli szczelności instalacji gazowych w budynkach szpitalnych i mieszkalnych

Zakres kontroli instalacji gazowej obejmuje:

- cała instalację gazową od kurka (zaworu) głównego budynku do odgałęzień indywidualnych oraz wewnętrzną instalację gazową w mieszkaniach i pomieszczeniach

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego sprawności pomieszczenia kurka głównego złącza izolującego, armatury połączeń gwintowanych, spawanych łączonych mechanicznie gazomierza, rur i kształtek urządzeń gazowych.

W wyniku kontroli należy stwierdzić czy stan techniczny instalacji gazowej pozwala na jej dalsze bezpieczne użytkowanie i czy wymagany jest częściowy lub całkowity remont instalacji gazowej.

Kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej może przeprowadzić firma która posiada pracowników o odpowiednich kwalifikacjach wymaganych przy wykonaniu kontroli instalacji gazowej kategorii D i E.

Ad. 2. Ilość odbiorników gazowych znajduje się w załączniku nr 1 do modyfikacji zapytania ofertowego.

Ad. 3. TAK – jest możliwość dokonania wizji lokalnej.

Ad. 4. Patrz odpowiedz pkt Ad 1.

Ad. 5. Patrz odpowiedz pkt Ad 2.

Ad. 6. Patrz odpowiedz pkt Ad 3.

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

inż. Erwin Janysek